

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025071210170629 تاريخ الكشف : 2025/07/15
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01007944850
اسم العميل : صالح سيد عواد القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : الحى الثالث خلف مسجد الرضوان المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:50 PM تسجيل الخروج : 04:52 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الكشف الخبار على شبكات التغذية للخط البارد ولا يوجد مشكله ولا تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الكشف الاختبار على شبكات تغذية الخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار جهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم تم الاختبار ولا يوجد مشكله في الاكسسوار
نتيجة الملاحظات : تم الكشف الاختبار على شبكات التغذية المنفصله للخط البارد والخط الساخن على قوه الضغط 10 بار ولا يوجد مشكله في الشبكات التغذية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم
صرف الغسالة : تم عدد 0 صرف خارجي
صرف البانيو : تم عدد 0 لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1 تركيب عاليه بيبا
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 بعد الاختبار تبين وجود خلل في منيجه القاعده
فحص خط التكيف : تم عدد 2 تم الاختبار..مشارك مع صرف الحوض
نتيجة الاختبارات : تم الكشف الاختبار على شبكات الصرف المدفونه ولم يتبين لنا وجود اي خلل داخل الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم...لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : تم...لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب عاليه بيبه
قاعدة التواليت : إحلال وتغيير منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيطوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.