

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071210214077 تاريخ الكشف : 2025/07/26
اليوم : السبت رقم التليفون : 01205876014
اسم العميل : محمد عبد السلام القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : الحى الرابع قطعة 1776 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:04 PM تسجيل الخروج : 01:29 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن بارد عدد 2 حمام الرئيسي+المستر

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 2
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه عدد 2حمام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب نسبي من البنية لانها بدون علايه حمام المستر+الرئيسي تركيب علايه بنيه ثم تقفلها بماده السيوفيل عدد 2حمام
قاعدة التواليت : تشيك على منيجه القاعده وتقفلها بماده السيوفيل عدد 2حمام لانها مغلقة
اجراءات الارضيات : تفريق وحقق فراغات السراميك وتقيله جيدا بماده السيوفيل حمام الرئيسي جركن بيتنال
مجموعة الغزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.