

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071212340055 تاريخ الكشف : 2025/07/19
اليوم : السبت رقم التليفون : 01063807745
اسم العميل : عيد الرحمن كامل القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : التجمع الثالث منطقة الصناعية قطعه 240 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:05 PM تسجيل الخروج : 06:45 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 3
ضغط المياه الساخن : تم عدد 3
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها
بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد وتبين تسريب من عدد 2 جلبه
تطوير داخل الحائط مستمر

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : يفضل احوال الاكسوار بالكامل والتشبيك عليه وتغيير جلب التطويل الي جلب نحاس
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : لا يوجد بها اي اجراء
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : يفضل تقفيل الارضيات بماده الايبوكسي او يفضل تركيب بلاط سرناجه بدل طبقه الخرسانه
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.