

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071303573520 تاريخ الكشف : 2025/07/21
 اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01018667010
 اسم العميل : رامي مصطفى القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
 العنوان : بلوك 4 منزل 12 ي مدينة العمال المحافظة : الجيزة
 تسجيل الدخول : 11:31 AM تسجيل الخروج : 12:43 PM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
 ضغط المياه البارد : تم عدد 1
 ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
 الكشف الحراري : تم
 الموجات الصوتية : تم
 فحص الأكسسوارات : تم
 نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
 صرف الغسالة : عدد 0 لا يوجد
 صرف البانيو : تم عدد 1
 صرف حوض المطبخ : عدد 0 لا يوجد
 فحص البنية : تم عدد 1
 فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
 فحص خط التكيف : عدد 0 لا يوجد
 نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
 اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
 اجراءات الصرف : لا يوجد
 اجراءات البنية : تبين لنا وجود خلل في جسم البنية لانها بدون علايه تؤدي الي تسريب نسبي عند الاستخدام تركيب علايه بنيه ثم تقفلها بماده السيوفيل
 قاعدة التواليت : لا يوجد
 اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقفيه جيدا بماده الكيمافليكس
 مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.