

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071304193293 تاريخ الكشف : 2025/07/16
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01272922106
اسم العميل : زكي جمال القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : العاشر من رمضان - مجاوره 41 - فيلا 82 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:23 AM تسجيل الخروج : 03:25 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم ولم يتبين خلل
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم ولم يتبين خلل
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : ا
لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشيكات المدفونه

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : عدد 1 لم يتم الكشف عليه
صرف الغسالة : عدد 0 يوجد به خلل ولم نصل المشكله
صرف البانيو : عدد 1 تم ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف حوض المطبخ : عدد 1
فحص البنية : عدد 1 تم ولم يتبين خلل
فحص قاعدة التواليت : عدد 1 تم وتبين وجود خلل من منيجه القاعده
فحص خط التكيف : عدد 1 متصل مع صرف الحوض
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من صرف البانيو
صرف الحوض له استكمال

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.