

بيانات العميل

رقم المعاينة :	2025071304200215	تاريخ الكشف :	2025/07/22
اليوم :	الثلاثاء	رقم التليفون :	01145950536
اسم العميل :	عمر عثمان	القائم بالمعاينة :	اسلام محمد جاد
العنوان :	الحوامدية طريق مصر اسيوط شارع الشيخ عثمان	المحافظة :	الجيزة
	منزل عمر عثمان الدور العلوى	تسجيل الخروج :	04:24 PM
تسجيل الدخول :	12:59 PM	الاجراء التالي :	_
عدد الوحدات :	3		

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

ضغط المياة البارد :

ضغط المياه الساخن :

الكشف الحراري :

الموجات الصوتية :

فحص الاكسسوارات :

نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :

صرف الغسالة :

صرف البانيو :

صرف حوض المطبخ :

فحص البيئة :

فحص قاعدة التواليت :

فحص خط التكيف : تم عدد 3 تم الفحص والاختبار وتم عمل كشف حراري

نتيجة الاختبارات : تبين وجود. سدد في صرف التكيف من ولد البنية

تبیین وجود تسریب من کو ع 90 لصرف تکیف غرفه الاطفال

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :

اجراءات الاكسسوارات :

اجراءات الصرف : اصلاح الجزء التالف في صرف التكيف لغرفة الاطفال

اجراءات البيية :

قاعدة التواليت :

اجراءات الارضيات :

مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف الإلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

