



شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف :	2025/07/14	رقم المعاينة :	2025071304213119
رقم التليفون :	01224367147	اليوم :	الاثنين
القائم بالمعاينة :	محمد كارم	اسم العميل :	علي احمد
المحافظة :	الجيزة	العنوان :	الخمايل مرحله اولى عماره 19
تسجيل الخروج :	04:40 PM	تسجيل الدخول :	03:31 PM
الاجراء التالي :	_	عدد الوحدات :	1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	تم الكشف والاختبار على شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد على قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب في الشبكات

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	تم
صرف الغسالة :	تم
صرف البانيو :	تم
صرف حوض المطبخ :	تم
فحص البيبة :	تم
فحص قاعدة التوايليت :	تم
فحص خط التكيف :	تم
نتيجة الاختبارات :	تم الكشف والاختبار على شبكات الصرف المدفونة ولم يتبين وجود اي تسريب داخل الشبكات

الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات :	لا يوجد
اجراءات الصرف :	لا يوجد
اجراءات البيبة :	يفضل تغليتها بماده سيتوفيل
قاعدة التوايليت :	إحلال وتجديد منيجه القاعده
اجراءات الأرضيات :	حقن وتغريغ فواصل الأرضيات بماده سيتوفيل وحقن فراغات البانيو بماده كيمافليكس مطحون
مجموعة المزل :	لا يوجد

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الصيانة يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة الكشف الإلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

