

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071307143667 تاريخ الكشف : 2025/07/23
 اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01227194843
 اسم العميل : احمد محمد القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
 العنوان : التجمع الخامس كمباوند اندرس ابيست المحافظة : القاهرة
 تسجيل الدخول : 11:00 AM تسجيل الخروج : 12:55 PM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
 ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
 ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
 الكشف الحراري : تم
 الموجات الصوتية : تم
 فحص الاكسسوارات : تم لا يوجد به اي تسريب

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة للحمام والمطبخ

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
 صرف الغسالة : عدد
 صرف البانيو : تم عدد 1 تبين لنا تسريب من جاليرية الشاور
 صرف حوض المطبخ : عدد
 فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
 فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لم يتم اختبار صرف القاعدة لانها معلقة
 فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب من جاليرية الشاور

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
 اجراءات الاكسسوارات :
 اجراءات الصرف : إحلال وتجديد جاليرية الشاور + تركيب مشترك لصرف غسالة المطبخ + التقفيل الجيد بمادة كيمافيلكس اسود لحله حوض المطبخ
 اجراءات البنية :
 قاعدة التواليت : تشيك علي مليجة القاعدة وتثبيت القاعدة جيدا
 اجراءات الارضيات :
 مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات الشاور بمادة كيمافيلكس اسود

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

