

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071308591995 تاريخ الكشف : 2025/07/16
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01006830233
اسم العميل : محمد احمد عبده القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : فيلا 68 الحي الاول غرب المجاوره الثالثه المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 06:55 PM تسجيل الخروج : 08:04 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت : تغيير منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : تقليل فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

