

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071309512324 تاريخ الكشف : 2025/07/07
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01060016907
اسم العميل : كريم غالي القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : الطريق الدولي - امام نادي المهندسين - فيلا
غالي (الدور الثاني) المحافظ : دمياط
تسجيل الدخول : 03:16 PM تسجيل الخروج : 03:21 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : لم يتبين وجود خلل
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار و الفحص و لم يتبين وجود تسريب في شبكة التغذية الداخلية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 2
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار و الفحص و لم يتبين وجود تسريب في شبكة الصرف الداخلية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات الصرف : لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات البنية : إحلال وش البنية وتركيب علوية بببهو تفقيها بمادة سيتوفيل لعدد 2 ببب
قاعدة التواليت : لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات الارضيات : تفريغ فراغات السيراميك وحققها بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.