

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071309554950 تاريخ الكشف : 2025/07/07
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01060016907
اسم العميل : كريم غالي القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : الطريق الدولي - امام نادي المهندسين - فيلا
غالي (الدور الثالث) المحافظة : دمياط
تسجيل الدخول : 03:22 PM تسجيل الخروج : 03:28 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
حديد T تبين وجود خلل في مجموعة
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار و الفحص و لم يتبين وجود تسريب في شبكة التغذية الداخلية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
لم يتبين وجود تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
لم يتم
صرف حوض المطبخ : عدد
لم يتم
فحص البنية : تم عدد 1
تبين وجود خلل في تقفيل البنية بسبب عدم تركيب علوية بنية
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
لم يتم
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار و الفحص و لم يتبين وجود تسريب في شبكة الصرف الداخلية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات الأكسسوارات : حديد T تغيير مجموعة
تغيير عدد 2 محبس زاويه
تغيير عدد 1 جلبه تطويل
اجراءات الصرف : لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات البنية : إحلال وش البنية وتركيب علوية بنية وتقفلها بمادة سيتوفيل لعدد 2 بنية
قاعدة التواليت : لا يوجد إجراءات مطلوبه
اجراءات الارضيات : تفريغ فراغات السيراميك وحقنها بمادة سيتوفيل للمطبخ والحمام
مجموعة العزل : تفريغ فراغات الشاور وحقنها بمادة كيمافليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.