

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071310471731 تاريخ الكشف : 2025/07/17
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01226375057
اسم العميل : ماجده كمال القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : الدور 8 شقة 26 المحافظة : الاسكندرية
46سكينة بنت الحسين كفر عبده
تسجيل الدخول : 01:59 PM تسجيل الخروج : 02:38 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار تحت قوة ضغط 6بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار تحت قوة ضغط 6بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
تم عمل كشف حراري لشبكة الصرف ولم يتبين وجود تسريب
تم عمل كشف موجات صوتية لشبكة التغذية ولم يتبين وجود تسريب
تم الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
تم عمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
لا يوجد
تم عمل كشف حراري ولم يتبين وجود تسريب
لا يوجد
تم الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب
لم يتبين وجود تسريب
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الفحص والاختبار ولم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.