

بيانات العميل

رقم المعاينة :	2025071310483930	تاريخ الكشف :	2025/07/15
اليوم :	الثلاثاء	رقم التليفون :	01274018010
اسم العميل :	عرفه جمعه احمد محمد	القائم بالمعاينة :	اسلام رشاد
العنوان :	السيفه	المحافظة :	القليوبية
تسجيل الدخول :	11:00 AM	تسجيل الخروج :	04:03 PM
عدد الوحدات :	1	الاجراء التالي :	_

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

عدد	1	يوجد تسريب في صرف حوض الوش (شرح في كوع 90 بوصة ونص)
عدد	1	لا يوجد به اي تسريب
عدد		
عدد	1	لا يوجد به اي تسريب
عدد	1	لا يوجد به اي تسريب
عدد	1	يوجد تسريب من مليجة القاعدة
عدد		

بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

إجراءات التغذية :	
إجراءات الاكسسوارات :	
إجراءات الصرف :	إحلال وتجديد الجزء التالف من صرف حوض الوش
إجراءات البنية :	
قاعدة التواليت :	إحلال وتجديد مليجة القاعدة وتغليفها بمادة سيتوفيل + عزل غرفة التفتيش
إجراءات الارضيات :	تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل :	

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.