

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071312103861 تاريخ الكشف : 2025/07/21
 اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01001447257
 اسم العميل : احمد طه القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
 العنوان : شارع المختار المعادي الجديد 7 المحافظة : القاهرة
 تسجيل الدخول : 11:08 AM تسجيل الخروج : 11:57 AM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

عدد : ضغط المياه البارد :
 عدد : ضغط المياه الساخن :
 الكشف الحراري :
 الموجات الصوتية :
 فحص الأكسسورات :

نتيجة الملاحظات : لم يتم الاختبار لوجوده الشبكة حديد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
 صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
 صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد تسريب ف الصرف
 لا يوجد خلل ف فايط البانيو
 صرف حوض المطبخ : عدد
 فحص البنية : تم عدد 1 وجود خلل ف غلايه البيئه
 فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لا يوجد
 فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : لا يوجد تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
 اجراءات الأكسسورات : لا يوجد
 اجراءات الصرف : لا يوجد
 اجراءات البنية : تركيب غلايه بييه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
 قاعدة التواليت : لا يوجد
 اجراءات الارضيات : لا يوجد
 مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس
 إحلال وتجديد فايط البانيو

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.