

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025071312152155 تاريخ الكشف : 2025/07/15
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01090721721
اسم العميل : مهندس عمرو محمد القانم بالمعايينة : محمد كارم
العنوان : مجموعه 25 عماره 29 شقه B2 51 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:04 AM تسجيل الخروج : 12:25 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم تم ولا يوجد مشكله
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب في الشبكات

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لا يوجد..صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1 يفضل تقفيلها بماده سيتوفيل
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 0 لم يتم قاعده مغلقة
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لم يتم
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب في الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار ولا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : التشبيك علي الاكسسوار الداخلي
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : يفضل تقفيل جسم البنية بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : التشبيك علي منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : يتم حقن وتفريغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل وحقن فراغات البانيو بماده كيميا فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.