

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025071401012586 تاريخ الكشف : 2025/07/17
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01116072226
اسم العميل : د / رانيا مفتاح القانم بالمعايينة : اسلام محمد جاد
العنوان : ايلين 107 عبد السلام عارف الدور 9 شقة 20 المحافظة : الاسكندرية
تسجيل الدخول : 11:01 AM تسجيل الخروج : 01:15 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم عمل كشف حراري لشبكة التغذية والصرف
تم عمل كشف موجات صوتية لشبكة التغذية
تم الفحص ولم يتبين وجود تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري
لا يوجد
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري
تم الفحص والاختبار وعمل كشف حراري
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين وجود تسريب من مشترك صرف الغسالة مع خارجة البنية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الاكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد الجزء التالف من خارجة البنية (مشترك صرف الغسالة مع خارجة البنية)
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : لم يتبين وجود تسريب
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.