

#### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071401034682 تاريخ الكشف : 2025/07/16  
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01002216338  
اسم العميل : شريف خيرى القانم بالمعاينة : اسلام قاسم  
العنوان : جنة التجمع الثالث عماره 306 المحافظة : القاهرة  
تسجيل الدخول : 01:23 PM تسجيل الخروج : 05:30 PM  
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : \_

#### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 وجود تسريب من دخله المحبس الدفن للمطبخ  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 تم الاختبار والكشف ع قوه ضغط 10 بار ولايوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه  
الكشف الحراري : تم لا يوجد  
الموجات الصوتية : تم لا يوجد  
فحص الاكسسوارات : تم لا يوجد  
نتيجة الملاحظات : وجود تسريب ف الدخلة العمومي الي الشقه وجود تسريب من دخله المحبس الدفن للمطبخ

#### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 لا يوجد تسريب  
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد تسريب  
صرف البانيو : تم عدد 2 لا يوجد تسريب  
صرف حوض المطبخ : لم يتم عدد  
فحص البنية : تم عدد 2 وجود خلل ف غلايه البنيه  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 وجود خلل ف مليحه القاعده لعدد 2 حمام  
فحص خط التكيف : عدد  
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

#### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط البارد دخله المحبس الدفن اسفل المطبخ 3/4 بوصة  
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد  
اجراءات الصرف : لا يوجد  
اجراءات البنية : تركيب غلايه البنيه لعدد 2 حمام  
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد لعدد 2 مليحه قاعده وتقفل جيدا بماده سيتوفيل  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل لعدد 2 حمام  
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات الشاور بماده كيما فليكس لعدد 2 حمام

#### السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.