

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071403560121 تاريخ الكشف : 2025/07/07
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01060016907
اسم العميل : كريم غالي القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : الطريق الدولي - امام نادي المهندسين - فيلا
غالي (الدور الثاني) المحافظة : دمياط
تسجيل الدخول : 03:57 PM تسجيل الخروج : 04:03 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي ضغط 10 بار ولم يتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : لم يتبين وجود خلل
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار و الفحص و لم يتبين وجود تسريب في شبكة التغذية الداخلية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 2
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : لم يتم عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : لم يتم عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار و الفحص و لم يتبين وجود تسريب في شبكة الصرف الداخلية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد إجراءات مطلوبة
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد إجراءات مطلوبة
اجراءات الصرف : لا يوجد إجراءات مطلوبة
اجراءات البنية : إحلال وش البنية وتركيب علوية بنية وتفصيلها بمادة سيتوفيل لعدد 2 بنية
قاعدة التواليت : لا يوجد إجراءات مطلوبة
اجراءات الارضيات : تفريغ فراغات السيراميك وحققها بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.