

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071406392095 تاريخ الكشف : 2025/07/17
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01001983050
اسم العميل : خالد مرسي القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : دائري المعادي بجوار مدينة الباورن و نادي الصيد - مدينة الفرسان
تسجيل الدخول : 02:30 PM تسجيل الخروج : 02:36 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار والكشف ع قوة ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه
تبين لنا وجود تسريب شرخ ف ماسوره خط الساخن عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تغيير جميع الاكسسوار بالكامل
نتيجة الملاحظات : تبين لنا وجود تسريب شرخ ف ماسوره ف الخط الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء ف الخط الساخن ماسوره نص بوصه
اجراءات الاكسسوارات : تغيير الاكسسوار بالكامل
4محبس زاويه
5طقم جلب تطويل
حنفيه غساله
قلب محبس دفن
2 طقم سينترك خلاط
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه وتقيل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملحه القاعده وتقيل جيدا بماده سيتوفيل
تغيير طقم مسمار القاعده ارضي
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.



4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.