

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071407512321 تاريخ الكشف : 2025/07/17
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01127331746
اسم العميل : محمد سيد عبد الوهاب القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : دار مصر عمارة 50 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:12 AM تسجيل الخروج : 12:30 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم تم..يوجد خلل في بعض الاكسسوار الموجود
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لم يتم..صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1 تم..يوجد خلل في جسم البنية لعدم وجود علايه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم الاختبار ولا وتبين وجود خلل في منيجه القاعده
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار.. لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار المتهاك
اجراءات الصرف : تم...لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : يتم حقن وتفريغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل وحقن فراغات الشاور بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.