

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071409433092 تاريخ الكشف : 2025/07/16
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01223875714
اسم العميل : عمرو احمد القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : C سوديك فيلييت عماره 4 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:47 AM تسجيل الخروج : 12:25 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم لم يتم
الموجات الصوتية : تم تم ولا يوجد اي ضرار
فحص الاكسسوارات : تم لا يوجد
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد 2 لا يوجد اي تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد لم يتم
فحص البنية : عدد 2 تبين وجود خلل ف غلايه البينه
فحص قاعدة التواليت : عدد لم يتم
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علاقه بييه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل لعدد 2 بييه
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات الشاور بماده كيما فليكس لعدد 2 حمام

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.