شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسريبات المياة

تقرير الكشف

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071412553591
تاريخ الكشف : 2025/07/20
اليوم : الأحد
رقم التليفون : 01001481716
اسم العميل : مهندس محمود سامي
القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : كمباند البروج فيلات فيلا 215 بارسل 2
المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:42 AM
تسجيل الخروج : 01:20 PM
عدد الوحدات : 4
الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياة

اختبار ضغط المياة :	تم			
ضغط المياة البارد :	تم	عدد	4	تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
ضغط المياة الساخن :	تم	عدد	4	تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
الكشف الحراري :	تم	تم		
الموجات الصوتية :	تم	تم		
فحص الاكسسوارات :	تم	تم		

نتيجة الملاحظات : تم التشبيك ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	تم	عدد	3	تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف الغسالة :		عدد	0	
صرف البانيو :	تم	عدد	2	تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف حوض المطبخ :		عدد	0	
فحص البيبة :	تم	عدد	3	
فحص قاعدة التواليت :	تم	عدد	2	تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
فحص خط التكييف :		عدد	0	

نتيجة الاختبارات : تم التشبيك ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :

اجراءات الاكسسوارات :

اجراءات الصرف :

اجراءات البيبة : تركيب علايه بيبه وتقفيلها جيدا بماده السيتوفيل

قاعدة التواليت :

اجراءات الارضيات : تقفيل فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
تقفيل فراغات الشاور بماده الكيمافلكس

مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.