

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071501110938 تاريخ الكشف : 2025/07/19
اليوم : السبت رقم التليفون : 01013318816
اسم العميل : دكتور الشحات عزازي القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : B1 جراندي سيتي برج المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:46 AM تسجيل الخروج : 12:55 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0
تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : تبين لنا وجود تسريب من طابق البانيو الوش الاستلس
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه ثم تقفلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقفيله بماده الكيمافليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.