



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/07/24

رقم المعاينة : 2025071501354230

رقم التليفون : 01019592596

اليوم : الخميس

القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد

اسم العميل : د/ احمد ضبو

المحافظة : الجيزة

العنوان : ابراج المانستريش البحر الاعظم الحيز هرج 4

4

تسجيل الخروج : 12:03 PM

تسجيل الدخول : 11:02 AM

الإجراء التالي : معالجة

عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم

ضغط المياه البارد : تم

ضغط المياه الساخن : تم

الكشف الحراري : تم

الموجات الصوتية : تم

فحص الأكسسوارات : تم

تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد

تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن

تم

تم

تم في بعض الأكسسوارات متهالك

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونة ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم

صرف الغسالة : تم

صرف البانيو : تم

صرف حوض المطبخ : تم

فحص البيبة : تم

فحص قاعدة التواليت : تم

فحص خط التكيف : تم

نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار ع شبكة الصرف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونة

الإجراءات المطلوبة

إجراءات التغذية : لا يوجد

إجراءات الأكسسوارات : تغير بعض الأكسسوارات

مطلوب محبس ذاوية لي السخان + حنفيه غسالة

إجراءات الصرف : لا يوجد

تقفيل وش البيبة جيداً بمادة السيتروفين

قاعدة التواليت : لا يوجد

إجراءات الأرضيات : تفريغ وحقن فواصل البانيو وتفريغه بمادة الكيمافليكس

مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسؤوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.

2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.

3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.

4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

