

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071501454854 تاريخ الكشف : 2025/07/19
اليوم : السبت رقم التليفون : 01123246463
اسم العميل : م/ وائل القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : فيلا 196 الشريفات التجمع المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:46 PM تسجيل الخروج : 05:26 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب من شبكات الصرف المدفونه الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : احلال الوش الاستالس والتفصيل الجيد اسفله بماده السيتوفيل وتركيب الوش جيدا من جديد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن اي فراغات موجوده في الارضيات بماده السيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات الشاور جيدا بماده عازله الكيمافليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.