

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071501502597 تاريخ الكشف : 2025/07/19
اليوم : السبت رقم التليفون : 01225046170
اسم العميل : مدام عزه اسماعيل القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : عماره 5 عمارات الشركة الكويتيه المرحله الاولى صقر قريش
تسجيل الدخول : 04:03 PM تسجيل الخروج : 05:01 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن اسفل السخان شرح في المسوره
تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن اسفل السخان
تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن اسفل السخان
تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن اسفل السخان

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : لا يوجد عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن اسفل السخان شرح في المسوره
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه ثم تقفلها بماده السيترافل
قاعدة التواليت : تشيك على منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.