

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071503311080 تاريخ الكشف : 2025/07/15
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01019407672
اسم العميل : عبد الغني سليمان يعقوب القام بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : طريق ميت غمر المنصورة - بجوار قاعة روتانا (الدور الثاني) المحافظة : الغربية
تسجيل الدخول : 04:19 PM تسجيل الخروج : 04:24 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 3
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 3
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص لم يتبين تسريب من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تقفيل اسفل وش البلاعه عدد 3 بمادة عازله
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : يفضل حقنها بمادة عازلة بدل مادة الاسمنت
مجموعة العزل : سيتوفيل / كيما فلكس 150

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.