

#### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071503440513 تاريخ الكشف : 2025/07/24  
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01003737514  
اسم العميل : عمر بدران القام بالمعاينة : محمد كارم  
العنوان : أكتوبر الحي الرابع كومباوند البستان بجوار 6 المحافظة : الجيزة  
شركة الكهرباء تسجيل الدخول : 10:36 AM تسجيل الخروج : 12:20 PM  
عدد الوحدات : 3 الاجراء التالي : معالجة

#### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب  
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء  
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه  
فحص الأكسسوارات : تم تم الاختبار.. يوجد خلل في جميع الأكسسوار  
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

#### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 3 تم الاختبار ولا يوجد تسريب  
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب  
صرف البانيو : تم عدد 2 تم الاختبار ولا يوجد لدينا تسريب  
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لم يتم..صرف خارجي  
فحص البنية : تم عدد 3 تم الاختبار يوجد خلل في جسم البنية لعدد 3  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 3 تم الاختبار يوجد خلل في منيجه قاعده 1  
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد  
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

#### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار..لا يوجد  
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد الأكسسوار المتهاك  
اجراءات الصرف : تم الاختبار ولا يوجد  
اجراءات البنية : تركيب علاليه بنيه لعدد 3 حمام  
قاعدة التواليت : تم الاختبار..تغيير منيجه قاعده 1حمام والتشيك علي عدد 2قاعده مغلقه  
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل الأرضيات بماده سيتوفيل لعدد 3حمام حمام الضيوف بعض الفواصل وحقن وتفرغ فواصل البانيو بماده كيما فليكس  
مجموعة العزل : لا يوجد

#### السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.