

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071503533668 تاريخ الكشف : 2025/07/19
اليوم : السبت رقم التليفون : 01023131199
اسم العميل : اسلام صديق القانم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : التجمع الخامس - 62 ب شارع 33 المنطقة المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:59 PM تسجيل الخروج : 02:38 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
عدد : ضغط المياه البارد :
عدد : ضغط المياه الساخن :
تم الكشف والاختبار ب الاشعه الحمراء علي صرف التكيف :
الموجات الصوتية :
فحص الاكسسوارات :
نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

عدد : صرف حوض الوش :
عدد : صرف الغسالة :
عدد : صرف الباتيو :
عدد : صرف حوض المطبخ :
عدد : فحص البنية :
عدد : فحص قاعدة التواليت :
عدد : فحص خط التكيف :
تم فحص خط صرف التكيف وتبين لنا خلل في قايم صرف التكيف باسفل وحدة الشاشه

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والمكشف علي صرف التكيف تبين لنا ثقب في صرف التكيف مكان فيشر حمالة وحدة الشاشه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف : احلال وتجديد الجزء التالف من صرف التكيف قطر 1 بوصة
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.