

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071504583319 تاريخ الكشف : 2025/07/15
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01208844756
اسم العميل : محمد محمد حسن الوزان القام بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : شارع عبد المنعم عماره - برج زمزم (13 الاسكندرية
الدور السادس)
تسجيل الدخول : 05:03 PM تسجيل الخروج : 05:10 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم لم يتبين وجود خلل
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار و الفحص و لم يتبين وجود تسريب في شبكة التغذية الداخلية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لم يتبين وجود تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 لم يتبين وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لم يتبين وجود تسريب
فحص البنية : تم عدد 2 تبين وجود شرخ في جسم بنية الحمام يؤدي الى تسريب
تبين وجود خلل في اسفل وش البنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 لم يتبين وجود خلل
فحص خط التكيف : عدد لم يتم
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار و الفحص و لم يتبين وجود تسريب في شبكة الصرف الداخلية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد اجراءات مطلوبه
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد اجراءات مطلوبه
اجراءات الصرف : لا يوجد اجراءات مطلوبه
اجراءات البنية : إحلال وتغيير بنية الحمام
ترحيل الوش الستانلس لبنية المطبخ
قاعدة التواليت : لا يوجد اجراءات مطلوبه
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل : تفريغ فاصل البانيو و الحقن بمادة كيمافليكس
عزل أرضية البانيو بمادة عازله

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.