

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071505145197 تاريخ الكشف : 2025/07/19  
اليوم : السبت رقم التليفون : 01000149923  
اسم العميل : احمد رجب القانم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف  
العنوان : عماره 51 أ المجاوره الثامنه التجمع الاول المحافظة : القاهرة  
تسجيل الدخول : 10:55 AM تسجيل الخروج : 12:13 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :  
ضغط المياه البارد : عدد  
ضغط المياه الساخن : عدد  
الكشف الحراري :  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الأكسسوارات : تم  
تم الاختبار علي شبكات التغذية ولا يتبين لنا وجود اي تسريب  
تبين لنا وجود خلل في 2، محبس زاويه ومحبس الدفن 4/3  
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص علي شبكة التغذية السخن والبارد بلموجات الصوتيه ولم يتبين لنا وجود خلل

### اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم  
صرف الغسالة : تم  
صرف البانيو : عدد  
صرف حوض المطبخ : عدد  
فحص البنية : عدد  
فحص قاعدة التواليت : عدد  
فحص خط التكيف : عدد  
تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل  
تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل  
تم فحص جسم البنية ولم يتبين لنا وجود خلل  
تم فحص التواليت ولم يتبين لنا وجود خلل  
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكه الاصرف ولم يتبين لنا وجود خلل

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :  
اجراءات الأكسسوارات : احلا وتجديد 4 محبس زاويه 2 بجانب قاعدة التواليت و 2 اسفل حوض الوش احلال وتجديد محبس دفن 4/3  
اجراءات الصرف :  
اجراءات البنية : تقفيل اسفل وش البنية بماده السيئوفيل  
قاعدة التواليت :  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماد (ا لسيئوفيل) وتقفيل صرف البانيو بماده (الستوفيل)  
مجموعة العزل :

### السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.