

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071505411421 تاريخ الكشف : 2025/07/21
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01145353531
اسم العميل : محمد عيسى الخطيب القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : زهراء المعادي - تقسيم دجلة الجديد - 31 ص المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:07 PM تسجيل الخروج : 01:59 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم تشيك ع جميع الأكسسوار بالكامل
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 2 لم يتم
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2 تبين لنا وجود خلل ف غلايه البنية
فحص قاعدة التواليت : عدد لم يتم لانه قاعده مقفوله
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : تشيك ع جميع الأكسسوار بالكامل
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب غلايه بنيه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل لعدد 2 حمام
قاعدة التواليت : تشيك ع عدد 2 كرسي قاعده
اجراءات الارضيات : تقفيل بعض الفراغات بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس لون ابيض لعدد 2 حمام

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.