

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071505452873 تاريخ الكشف : 2025/07/19
اليوم : السبت رقم التليفون : 01227236283
اسم العميل : سيد عبد الحميد احمد القائم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : المنزل ميدان الباشا 8 سمير سيد احمد المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:23 PM تسجيل الخروج : 03:14 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم وتم الاختبار والكشف على شبكة الخط البارد علي قوة ضغط ٥ بار لأنها زهر ولا يوجد به اي تسريب
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم وتم الاختبار والكشف على شبكة الخط الساخن علي قوة ضغط ٥ بار لأنها زهر ولا يوجد به اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : لا يوجد به اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم
عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم
عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم
عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيلكس ابيض

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.