

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071506225418 تاريخ الكشف : 2025/07/20
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01097676491
اسم العميل : مهندس محمد حسنين القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : دجلة فيو معمار المرشدى المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:44 PM تسجيل الخروج : 01:32 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 لم يتم
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد تسريب لم يتم
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه وتفيل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : تشيك ع كرسي القاعده لانه معلق
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن بعض فواصل السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن الشاور بماده كيما فليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.