



شركة اكسبرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

تقرير الكشف

بيانات العميل

تاريخ الكشف :	2025/07/20	رقم المعاينة :	2025071506551540
رقم التليفون :	01044477887	اليوم :	الأحد
القائم بالمعاينة :	اسلام رشاد	اسم العميل :	احمد مصطفى ابو العزم
المحافظة :	القاهرة	العنوان :	شارع العزيز باشا عماره 4
تسجيل الخروج :	09:36 PM	تسجيل الدخول :	07:54 PM
الاجراء التالي :	معالجة	عدد الوحدات :	1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن وبارد ولا يوجد تسريب في الخط البارد بالنسبة الخط الساخن في انتظار تصليح الخلل في الاكسسوارات وخلط البانيو للتأكد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	تم
صرف الغسالة :	تم
صرف البانيو :	تم
صرف حوض المطبخ :	تم
فحص البيبة :	تم
فحص قاعدة التواليت :	تم
فحص خط التكيف :	تم

نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونة ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	تم الاختبار ولا يوجد مشكله في خط التغذيه البارد في انتظار التأكيد على الخط الساخن بعد المعالجه
اجراءات الاكسسوارات :	يتم تغيير الاكسسوار التالف داخل الحمام
اجراءات الصرف :	تم الاختبار... لا يوجد
اجراءات البيبة :	يتم تركيب عالية ببيه
قاعدة التواليت :	تم الاختبار... لا يوجد
اجراءات الارضيات :	تم.. لا يوجد
مجموعة العزل :	لا يوجد

السياسات والمسؤوليات

- 1 . تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- 2 . في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- 3 . في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
- 4 . في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة اعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

