

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071509252123 تاريخ الكشف : 2025/07/20
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01008931431
اسم العميل : احمد عمر القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : شارع علاء الدين - من شارع 6 اكتوبر - خلف سجن المنيا القديم المحافظة : المنيا
تسجيل الدخول : 02:33 PM تسجيل الخروج : 04:54 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن خلف حوض الوش مسمار تثبيت الحوض

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه ولاكن تبين وجود خلل نسبي من وش طابق البانيو

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف المتسبب في التسريب الذي تم الكشف عنه
اجراءات الأكسسوارات : التشيك علي جميع الأكسسوارات وتغير المتهاك
اجراءات الصرف : تغير وش طابق البانيو
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه والتفيل الجيد عليها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.