

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071509452015 تاريخ الكشف : 2025/07/17
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01557445900
اسم العميل : مصطفى عابد القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : الشروق 2 المجاوره الـ 5 الحي 1 شرق فيلا 71 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:47 PM تسجيل الخروج : 02:18 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الكشف علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الأكسسوارات : تم تم..خلل بسيط في محبس زاويه السخان
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب في الشبكات

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار..ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0 الا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار..لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 1 تم الاختبار..لا يوجد مشكله في جسم البنيه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم الاختبار وتبين خلل في منيجه القاعده
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لم يتم..لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم..لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : تغيير محبس زاويه السخان
اجراءات الصرف : تم..لا يوجد
اجراءات البنية : تم..لا يوجد
قاعدة التواليت : يفضل تغيير منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفرغ فواصل البانيو بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.