

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071509500772 تاريخ الكشف : 2025/07/17
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01123615145
اسم العميل : مهندس محمد فوده القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : العبور فيلا 3 بلوك 17102 الحي 8 عائلي المحافظة : القليوبية
بجوار مدرسه طاهر ابو زيد تسجيل الدخول : 03:03 PM تسجيل الخروج : 06:11 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الكشف بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 تم الاختبار.. ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0 لم يتم.. صرف خارجي
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 تم ولا يوجد تسريب
فحص البنية : تم عدد 3 تم الاختبار وتبين وجود خلل في عدد 2 بنيه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 تم الاختبار وتبين وجود خلل في عدد 2 منيجه قاعده
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لم يتم
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات.. كما تبين لنا وجود تسريب داخل مشترك صرف خارجي 4 بوصه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار.. لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تم الاختبار.. يفضل التشييك علي الاكسسوار الموجود
اجراءات الصرف : تم الاختبار.. لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب عدد 2 اعلايه بنيه
قاعدة التواليت : تركيب عدد 2 منيجه قاعده
اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفرغ فواصل الارضيات بماده سيتوفيل.. وحقن وتفرغ فواصل البانيو بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.