

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025071511215190 تاريخ الكشف : 2025/07/22
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01004389998
اسم العميل : احمد فراج القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : الحى الخامس المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 05:39 PM تسجيل الخروج : 07:51 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن وتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم
تم..يوجد خلل في بعض الاكسسوار
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار وتبين وجود تسريب في الخط الساخن..كوع بسن خلط دش ملغى

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0
لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1
تم الاختبار..لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
لم يتم..صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1
تم الاختبار..تبين خلل في جسم البنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف في الخط الساخن
اجراءات الاكسسوارات : تجديد بعض الاكسسوار المتهالك
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تقفيل جسم البنية بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ بعض فواصل الارضيات بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.