

بيانات العميل

رقم المعاينة :	2025071512000470	تاريخ الكشف :	2025/07/17
اليوم :	الخميس	رقم التليفون :	01116904793
اسم العميل :	مؤمن السيد مشعل	القائم بالمعاينة :	محمد ابو العنين
العنوان :	جنه اكتوبر عماره 139 اكتوبر الجيزة	المحافظة :	الجيزة
تسجيل الدخول :	11:41 AM	تسجيل الخروج :	12:47 PM
عدد الوحدات :	1	الاجراء التالي :	—

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب فى الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد 1	صرف حوض الوش : تم
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد 1	صرف الغسالة : تم
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد 1	صرف البانيو : تم
لم يتم الاختبار لتركيبه علي العمومي مباشر	عدد	صرف حوض المطبخ :
تم فحص البنية و العلايه بالكامل ولم يتبين لنا وجود تسري1	عدد 2	فحص البنية : تم
تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد 1	فحص قاعدة التواليت : تم
لا يوجد	عدد	فحص خط التكيف :
بعد الفحص تبين انسداد في صرف الحوض وعند الاستخدام كانت المياه يتم تسريبها خلف السيراميك		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء

اجراءات الصرف : تركيب جلبه بوصه ونصف لصرف الحوض ثم تركيب سداده كاوتش

اجراءات البنية : لا يوجد بها اي اجراء

قاعدة التواليت : التفتيل الجيد علي سوسة التواليت

اجراءات الارضيات : لا يوجد بها اي اجراء

مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

