

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071601015085 تاريخ الكشف : 2025/07/27
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01064035567
اسم العميل : دكتور شيماء كمال القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : ش المقريري الدور الخامس 13 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:43 PM تسجيل الخروج : 07:30 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط البارد وتبين وجود تسريب في سماعة دفن تحديد شرح في الماسوره
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار وتبين وجود تسريب في الخط البارد..شرح في سماعة دفن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
عدد 1
صرف الغسالة : تم
عدد 1
صرف الباتيو : تم
عدد 0
صرف حوض المطبخ : تم
عدد 0
فحص البنية : تم
عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم
عدد 1
فحص خط التكيف : تم
عدد 0
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف الذى يودى الي تسريب في ماسوره تغذيه 3/4
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تقفيل جسم البنية بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.