

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071603535744 تاريخ الكشف : 2025/07/20
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01101019319
اسم العميل : الحاج عادل القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : بجوار المكتب المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 06:13 PM تسجيل الخروج : 07:26 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات :
نتيجة الملاحظات : لا يوجد تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد 1 لا يوجد تسريب
فحص البنية : تم عدد 1 وجود ببويه ظهر وجود خلل ف تقفيل
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تقفيل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملحه القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.