

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071603573945 تاريخ الكشف : 2025/07/21
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01012349124
اسم العميل : د يوسف محمد عبدالفتاح القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : زاوية الملوب المحافظة : بني سويف
تسجيل الدخول : 01:58 PM تسجيل الخروج : 04:14 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 4
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب من شبكات الصرف الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : اعاده التشيك علي جميع الأكسسوارات وتغير المتهاك
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه لعدد 2 حمام او في حالة لم يتم تركيب علايه يتم احلال الوش الاستالس واحلال الاسمنت الموجود ثم الثقيل الجيد من جديد بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : يستحسن فك وتركيب السوسته جيدا من جديد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك جيدا بالكامل ودابر الحمام لعدد 2 حمام جيدا بماده السيوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.