

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071604223838 تاريخ الكشف : 2025/07/20
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01115483777
اسم العميل : مهندس ساره القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : التجمع بالم هيلز بي كيه تو البوابه 2 امام النادي المحافظه : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:51 PM تسجيل الخروج : 05:50 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم اختبار بجهاز الموجات الصوتية
فحص الاكسسوارات : تم
تم.. ولا يوجد مشكله في الاكسسوار
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصله ساخن-بارد على قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0
لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
لا يوجد
فحص البيبة : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد مشكله
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 0
لم يتم قاعده معلقه
فحص خط التكيف : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات المدفونه

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار...ولا تسريب
اجراءات الاكسسوارات : تم الاختبار ويفضل علي الاكسسوار
اجراءات الصرف : تم الاختبار ولا يوجد تسريب داخل الشبكات
اجراءات البيبة : يفضل تقفيل البيبة بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : تم الاختبار ولا يوجد مشكله علي منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.