

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071607051745 تاريخ الكشف : 2025/07/21
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01090195314
اسم العميل : احمد البنا القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : مدينتي مجموعة 121 عمارة 42 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:48 PM تسجيل الخروج : 05:44 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الكشف والاختبار علي شبكة التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الكشف بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الكشف بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الأكسسوارات : تم الاختبار..ولا يوجد مشكله بالاكسسوار الموجود
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب في خط التغذية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 تم الاختبار..تبيين تسريب نسبي من سوسته الصرف خارجي عند الاستخدام
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 2 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لم يتم..صرف خارجي
فحص البنية : عدد 2 تم الاختبار وتبين وجود خلل في جسم البنية الخاصه بحمام الضيوف
فحص قاعدة التواليت : عدد 2 تم الاختبار..لا يوجد مشكله
فحص خط التكيف : عدد 0 لم يتم
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل شبكات الصرف

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات الصرف : تم الاختبار.تركيب تطويله صرف الحوض الوش الخاص بحمام الضيوف
اجراءات البنية : تركيب عدد 2علايه بيبا
قاعدة التواليت : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات الارضيات : يتم حقن وتفريغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل وحقن فراغات الشاور بماده كيما فليكس جيذاا
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.