

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071610555174 تاريخ الكشف : 2025/07/20
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01002660922
اسم العميل : هيثم عبدالعال القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : ش6 المقطم ميدان النافوره 121 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:12 PM تسجيل الخروج : 04:26 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم وجود خلل ف 3 محبس زاويه
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد لم يتم
صرف حوض المطبخ : عدد لم يتم
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد لا يوجد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تغيير لعدد 3 محبس زاويه
اجراءات الصرف : لا يوجد تسريب
اجراءات البنية : تركيب غلايه وتفعيل جيذا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.