

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071611594828 تاريخ الكشف : 2025/07/20
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01069092193
اسم العميل : علاء احمد القانم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : الحي الثامن بجوار مدره المنهل المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:31 AM تسجيل الخروج : 11:43 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
عدد : ضغط المياه البارد :
عدد : ضغط المياه الساخن :
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الاكسسوارات :
نتيجة الملاحظات : لم يتم الاختبار لانه خارجيه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد لم يتم
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد لم يتم
فحص البنية : تم عدد 1 تبين لنا وجود خلل ف غلايه البنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تبين لنا تسريب ف خرجت القاعده يودي الي تسريب مستمر
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : يوجد تسريب ف خرجت القاعده

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب غلايه بيبه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد خرجت القاعده
إحلال وتجديد ملحه القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات الشاور بماده كيما فليكس لون ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.