

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071612341641 تاريخ الكشف : 2025/07/22
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01272552273
اسم العميل : مصطفى عبد الفتاح عبدالقادر القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : كتج عثمان كفر الدوار البحيرة المحافظة : البحيرة
تسجيل الدخول : 03:57 PM تسجيل الخروج : 05:05 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
بعد الفحص تبين لنا وجود خلل في فراصل السيراميك لعدم ثقيلها بماده عازله
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا وجود خلل في فراصل السيراميك لعدم ثقيلها بماده عازله

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : احلال عدد 2 وش بلاعه وتثقيله بماده (السيتوفيل)
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق الارضيات بماده السيتوفيل (سقيه الارضيات)
مجموعة العزل : سيتوفيل من كيماويات البناء الحديث

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.