

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071612372863 تاريخ الكشف : 2025/07/20
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01201508089
اسم العميل : نيكساس كونتراكتنج القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : B325 التجمع الخامس - سوديك فيليت فيلا المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:03 PM تسجيل الخروج : 04:09 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد	ضغط المياه البارد :
عدد	ضغط المياه الساخن :
	الكشف الحراري :
	الموجات الصوتية :
	فحص الأكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : لم يتم اجراء اختبارات وفحص شبكات التغذية

اختبارات شبكة الصرف

عدد	صرف حوض الوش :
عدد	صرف الغسالة :
عدد	صرف الباتيو :
عدد	صرف حوض المطبخ :
عدد	فحص البنية :
عدد	فحص قاعدة التواليت :
عدد	فحص خط التكيف :

نتيجة الاختبارات : تم اختبار شبكات الصرف الخارجيه لعدد 6 خط صاعد 75 مم

وعدد 2 خط صرف صاعد 110 مم وتبين لنا وجود تسريب من جميع دخلات الصواعد والخط الرئيسي الممتد للجيلي تراب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف : احلال شبكة الصرف الخارجية بالكامل المذكورة واعادة التأسيس من جديد طبقا لمواصفات التركيب
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.