

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025071612464392 تاريخ الكشف : 2025/07/20
 اليوم : الأحد رقم التليفون : 01142477647
 اسم العميل : مهندس احمد عماد القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
 العنوان : كمباوند كناريا بجوار الامن الوطني عماره المحافظة : الجيزة
 تسجيل الدخول : 05:36 PM تسجيل الخروج : 06:28 PM
 عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
 ضغط المياه البارد : تم عدد 2 تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية الخط بارد
 ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية الخط الساخن
 الكشف الحراري : تم
 الموجات الصوتية : تم
 فحص الاكسسوارات : تم
 نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد عدد 2 حمام

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
 صرف الغسالة : لا عدد 0
 صرف الباتيو : تم عدد 2 تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
 صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
 فحص البنية : تم عدد 2 تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
 فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 تشيك ع القاعده لانها معلقه
 فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
 نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
 اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
 اجراءات الصرف : لا يوجد
 اجراءات البنية : تقفيل وش البنيه جيداً بماده السيتوفيل
 قاعدة التواليت : تشيك على منبجه القاعده لانها معلقه
 اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل الشاور عدد 2 حمام وتقفيله جيداً بماده الكيمافليكس ابيض
 مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.